

# 招标文件答疑通知

编号：02

各投标单位：

《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程 2021 年度电气设备采购 1、2 标段招标文件》（合同编号：WDJQGC-FX-2021DQ1、2）作如下答疑：

1、该项目答疑通知 01 号文件中第 10 条回复为：按标准型号 LMZJ1-0.5，变比取 75/5 0.5。

我方想问的是如“老刘庄站”站用配电柜中馈线回路设置单个互感器，下方表格中表计型号为三相多功能表，请问这些回路是配置单相电流表，还是按图纸配置多功能表（回路增加 2 个电流互感器）？

答：互感器按三相配置，表计为三相多功能表。

2、答疑通知 01 号的第 18 条作废，按本条通知执行：

电气设备采购 1 标段设备需求一览表“陈大庄站”中的第 3 项：10KV 配电柜，修改为如下：

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
...	...	...	...	...			
3	主变出线柜	MNS	台	1			
...	...	...	...	...			

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：[ty83700706@126.com](mailto:ty83700706@126.com)。

徐州市通源招标代理有限公司

2021 年 11 月 11 日

## 回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程 2021 年度电气设备采购 1、2 标段答疑通知 02 号》（合同编号：WDJQGC-FX-2021DQ1、2）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：\_\_\_\_\_

投标单位代表（签字）：\_\_\_\_\_ 盖公章 \_\_\_\_\_

年 月 日