

招标文件澄清通知

编号：01

各投标人：

经研究，对《沛县 2021 年农村老旧供水管网改造工程 A 标段（管材采购）》合同编号：（PX-LJGSGW-2021-A）招标文件，作如下澄清：

问：材料需求一览表中序号 1~6，PE 管是否为 PE100 管？序号 8~12 中 PE100 管的标准尺寸比（SDR17）的工作压力为 1.0MPa，与标准要求不符，请问是否正确？

答：序号 1~6 项目特征描述中的管材材质修改为：聚乙烯 PE100 管（SDR17），序号 8~12 项目特征描述中的管材规格修改为：工作压力 1.6MPa。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

招标代理机构：徐州市通源招标代理有限公司

2021 年 12 月 5 日

回 执

沛县水务局：

你单位发布的《沛县 2021 年农村老旧供水管网改造工程 A 标段（管材采购）》合同编号：（PX-LJGSGW-2021-A）招标文件（澄清通知 01 号）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

特此确认。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章

年 月 日